



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Prov.AGRIGENTO)

-----*-----

N° 10 DEL 04.05.2020 REG.

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ESECUZIONE LAVORI RIPARAZIONE POMPE DI RISALITA RETE FOGNARIA UBICATE NELLA STRADA PASSO ARAGONA

IL SINDACO

Nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza,

- **Premesso**
- Che con nota prot. 1649 del 27.04.2020 la ditta Librici Luigi tecnico manutentore ha comunicato che una delle pompe di risalita non era funzionante , e l'altra non garantiva la risalita dei reflui;
- Che il Responsabile dell'ufficio tecnico con nota prot. 1692 del 30.04.2020 ha relazionato in merito alla situazione delle pompe, gestite dalla ditta Librici Luigi.
- In particolare ,oltre alla pompa bruciata , la seconda pompe di sollevamento a causa del deterioramento dovuto ai reflui fognari ed all'età degli stessi , ad oggi non garantisce più la risalita dei fanghi , con disagi e problemi igienico sanitari e per evitare la fuoriuscita dei reflui nella sede stradali , si è dato incarico al servizio di espurgo per il sollevamento degli stessi, e nel contempo capire le cause del guasto.
- **A tal uopo occorre provvedere in merito alla riparazione di una pompa e la sistemazione dell'altra, che pur funzionando non garantisce la risalita dei reflui.**
- **Visto** il Verbale dell'UTC , con il quale nel rilevare la necessità di procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di riparazione delle suddette pompe , previo svotamento delle vasche mediante espurgo con ditte di fiducia, si quantificano i lavori stessi presuntivamente in € 2500,00 oltre iva ;
- **Ritenuto** che, ricorrono i presupposti di cui all'art.163 del d.legvo 50/2016 per autorizzare l'esecuzione degli urgenti lavori di riparazione del sistema per il sollevamento dei reflui fognari , la cui copertura finanziaria è assicurata con fondi comunali;
- **Preso** atto che la suddetta spesa rientra nel limite previsto dal vigente Regolamento per gli interventi in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera Consiliare n.9 del 14/5/2014;
visto il D.legvo 50/2016
Vista L.R.n.12/2011;
Visto il D.Lgs. 18/8/ 2000 n.267 (T.U. Ordinamento Enti Locali)

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

- **Al Dirigente dell'UTC di procedere con urgenza per l'esecuzione dei lavori di riparazione del sistema di pompaggio dei reflui fognari in c.da Passo Aragona affidando i lavori direttamente, ai sensi dell'art.163 del D.legvo 50/2016 a idonee ditte specializzate , posto che questo Comune non dispone di personale e mezzi idonei; Ai sensi del richiamato art.175 del D.P.R n.207/2010 si fa obbligo allo stesso Dirigente di procedere alla relativa rendicontazione dei lavori eseguiti entro giorni dieci dall'ultimazione, onde procedere alla relativa approvazione.**

Dalla Residenza Municipale li 04.05.2020

Il Sindaco

Angelo Giuseppe Portella

